



Office Of INDORE Collector/Fire Officer,  
INDORE Division , KHARGONE  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

अनापति प्रमाण पत्र  
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001410/FNOC/COL/2021/0692  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 12, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 03-Sep-21  
आवेदक का नाम / Applicant Name : SWAMI DAYANAND SARASWATI VIDHYALAYA

आवेदक का पता / Applicant Address : ALL INDIA MOVEMENT FOR SEVA M/S SWAMI DAYANAND SARASWATI VIDHYALAYA AUTH. PERSON: -SWAMI AISHVARYANAND SARASWTI 203 ANAND APARTMENT 60 PROVISIONAL  
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC :  
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन  
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 7 ( मीटर में / Meter )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 20760 ( Sq.Mtr )  
संपत्ति का पता / Property Address : KH.NO.58,60/1,61,P.H.-40, GRAM PADALIKHURD TEH.BARWAHA DISTT. KHARGONE – PIN:- 476642 KHARGONE District Rural Area  
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100001410 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

**टिप्पणि / Remarks-**

विषय - स्वामी दयानंद सरस्वती विद्यालय ग्राम पढालीखुर्द तहसील बडवाह जिला खरगोन तर्फे स्वामी ऐश्वर्य आनंद सरस्वती 203 आनंद अपार्टमेंट इन्दौर को खसरा क्रमांक 58, 60/1,61 प.ह.न.40 पढालीखुर्द तहसील बडवाह जिला खरगोन पर शैक्षणिक भवन में प्रोविजनल फायर एनओसी प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबद ।

आवेदन क्रमांक 6100001410 स्वामी दयानंद सरस्वती विद्यालय ग्राम पढालीखुर्द तहसील बडवाह जिला खरगोन तर्फे स्वामी ऐश्वर्य आनंद सरस्वती 203 आनंद अपार्टमेंट इन्दौर को खसरा क्रमांक 58, 60/1,61 प.ह.न.40 पढालीखुर्द तहसील बडवाह जिला खरगोन पर शैक्षणिक भवन में फायर अनापति प्रमाण पत्र  
ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.



Office Of INDORE Collector/Fire Officer,  
INDORE Division , KHARGONE  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell  
अनापति प्रमाण पत्र  
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001410/FNOC/COL/2021/0692  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 12, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 03-Sep-21  
आवेदक का नाम / Applicant Name : SWAMI DAYANAND SARASWATI VIDHYALAYA

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.





Office Of INDORE Collector/Fire Officer,  
INDORE Division , KHARGONE  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

अनापति प्रमाण पत्र  
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001410/FNOC/COL/2021/0692

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 12, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 03-Sep-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : SWAMI DAYANAND SARASWATI VIDHYALAYA

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लानि के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थार करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वी कृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वी कृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थागयी अनापति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदुपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वी कृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्यन होगी।



Office Of INDORE Collector/Fire Officer,  
INDORE Division , KHARGONE  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र  
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001410/FNOC/COL/2021/0692

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 12, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 03-Sep-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : SWAMI DAYANAND SARASWATI VIDHYALAYA

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्तस लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

Anugra  
ha P

Digitally signed  
by Anugraha P  
Date: 2021.09.10  
16:09:31 +05'30'

INDORE Collector/Fire Officer,

INDORE Division , KHARGONE  
Madhya Pradesh